

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000859

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产者地址: 上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65; 具体参数和型号解释详见附件
依据的标准: GB/T14048.4-2010
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-31
自我声明地点: 上海
生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



产品系列、型号、规格(附件):

Ex9C40, Ex9C50, Ex9C65
 Ui:690V;
 Ex9C40: Ith:60A;
 AC-3, AC-4:
 Ue /Ie :AC240 (230/220) V/40A, AC400 (380) V/40A, AC415V/40A, AC690 (660) V/34A;
 Ex9C50: Ith:80A;
 AC-3, AC-4:
 Ue /Ie :AC240 (230/220) V/50A, AC400 (380) V/50A, AC415V/50A, AC690 (660) V/39A;
 Ex9C65: Ith:80A;
 AC-3, AC-4:
 Ue /Ie :AC240 (230/220) V/65A, AC400 (380) V/65A, AC415V/65A, AC690 (660) V/42A;
 Us:AC(50Hz) :24V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V;
 DC: 24V, 48V, 110V, 220V;
 AC/DC: 24V, 48V, 110V, 220V;
 3P, 4P;
 配用的辅助触头:(本体) :1N01NC
 Ith:10A;
 AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/415V/0.95A;
 DC-13: Ue/Ie:220V/250V/0.27A;

型号的解释:



联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-31
自我声明地点: 上海
生产者签章:



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。