强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980304000860

上海诺雅克电气有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测， 符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年； 正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产者地址:	上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	交流接触器
产品系列、型号、规格:	Ex9C80,Ex9C100;具体参数和型号解释详见附件
依据的标准:	GB/T14048.4-2010
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 李然

电话: 021-37791111

电子邮箱: li.ran@noark.cn

指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-31

自我声明地点: 上海

生产者签章:

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980304000860

产品系列、型号、规格(附件)：

Ex9C80,Ex9C100
Ui: 690V;
Ith: 125A;
Ue/Ie: AC-3, AC-4:
Ex9C80:AC220V/230V/240V/80A, AC380V/400V/80A, AC415V/80A, AC660V/690V/49A:
Ex9C100:AC220V/230V/240V/100A, AC380V/400V/100A, AC415V/100A,
AC660V/690V/49A:
Us: AC24V, AC110V, AC127V, AC220/230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC 415V :
DC: 24V, 48V, 110V, 220V:
3P,4P;
配用的辅助触头:1NO1NC
Ith:10A;
AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/415V/0.95A;
DC-13: Ue/Ie:220V/250V/0.27A;

型号的解释：

Ex9C □□□□□/□□

- 常闭主触头数量 3 时，省略不写
- 常开主触头数量 0 时，省略不写
- 常闭辅助触头数量，3 极为 1 时，4 极为 0 时，省略不写
- 常开辅助触头数量，3 极为 1 时，4 极为 0 时，省略不写
- A 交流线圈，D 直流线圈
- （AC-3、400V 时）额定工作电流（A）
- R-可逆型，常规型省略
- 交流接触器
- 设计序号
- 企业特征代号

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn

自我声明时间: 2020-08-31
自我声明地点: 上海

指定签字人:

生产者签章:

NOARK ELECTRICS (SHANGHAI) CO.,LTD. 上海诺雅克电气有限公司

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。