

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307378526

发证日期: 2021 年 12 月 23 日

有效期至: 2031 年 12 月 23 日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 空气断路器
Ex9A16, Ex9A16-Q; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307378526

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9A16, Ex9A16-Q

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380/400/415V, AC525/660/690V;

In: 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 见下表;

Icu: 见下表;

Icw: 见下表;

选择性类别: B;极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(本体): 四开四闭或六开六闭

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/2A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V,

AC/DC200~250V,

AC380~440V;

欠压脱扣器: AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V,

AC/DC200~250V,

AC380~440V;

分励脱扣器: AC/DC24~30V, AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V,

AC/DC200~250V,

AC380~440V;

Ue	型号	Ics(kA)	Icu(kA)	Icw(kA/1s)	Icw(kA/3s)
----	----	---------	---------	------------	------------



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2009010307378526

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC380/400/415V	Ex9A16	50	55	42	/
	Ex9A16-Q	50	65	50	30
AC525/660/690V	Ex9A16	36	36	36	/
	Ex9A16-Q	36	36	36	30

型号解释:

Ex9A16-Q

Ex9A: 空气断路器

16: 16 表示 1600A

Q: 分断能力代号 (无 Q 表示属于 55kA 分断等级, Q 为 65kA 分断等级)



中国质量认证中心