

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307042493

发证日期: 2021 年 12 月 14 日

有效期至: 2031 年 12 月 14 日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司  
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 空气断路器  
Ex9A40, Ex9A32 ; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307042493

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9A40, Ex9A32

Ue: AC220/380/400/415/440V, AC525/660/690V, AC800V, AC1000/1150V;

Uimp: 12kV; Ui: 1500V;

In: Ex9A40: 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;

Ex9A32: 1600 A, 2000 A, 2500 A, 2900 A, 3200 A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ex9A40-Q: AC220/380/400/415/440V : Icu=Ics=65kA, Icw=65kA/1s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=65kA, Icw=65kA/1s;

Ex9A32-Q: AC220/380/400/415/440V : Icu=Ics=65kA, Icw=65kA/1s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=50kA, Icw=50kA/1s;

Ex9A40-R: AC220/380/400/415/440V : Icu=Ics=85kA, Icw=85kA/1s, Icw=75kA/3s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=85kA, Icw=85kA/1s, Icw=75kA/3s;

Ex9A32-R: AC220/380/400/415/440V : Icu=Ics=85kA, Icw=75kA/1s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=65kA, Icw=65kA/1s;

Ex9A40-H: AC220/380/400/415/440V : Icu=Ics=100kA, Icw=100kA/1s, Icw=75kA/3s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=85kA, Icw=85kA/1s, Icw=75kA/3s;

Ex9A32-H: AC220/380/400/415/440V : Icu=Ics=100kA, Icw=85kA/1s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=75kA, Icw=75kA/1s;

Ex9A40-V: AC220/380/400/415/440V : Icu=120kA, Ics=100kA, Icw=100kA/1s, Icw=75kA/3s;

AC525/660/690V : Icu=Ics=85kA, Icw=85kA/1s, Icw=75kA/3s;

Ex9A40-HU: AC800V : Icu=Ics=75kA, Icw=75kA/1s;

AC1000/1150V : Icu=Ics=65kA, Icw=65kA/1s;

适用频率: 50/60Hz;

选择性类别: B 类;

极数: 3P, 4P; 适用于隔离用;

配用的辅助触头: 1NO1NC~12NO12NC (可选) : Ui: 500V; Uimp: 2.5kV; Ith: 5A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2018010307042493

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15:Ue/Ie:AC110V/5A,AC240V/4A,AC415V/2A;DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.25A,  
DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈:

AC/DC24~30V,AC48V/DC48~60V,AC/DC110~130V,AC/DC220~250V,AC380~440  
V;

欠压脱扣器:

AC/DC24~30V,AC48V/DC48~60V,  
AC/DC100~130V ,AC/DC200~250V,AC380~440V ;

分励脱扣器:

AC/DC24~30V,AC48V/DC48~60V,  
AC/DC100~130V ,AC/DC200~250V,AC380~440V .



中国质量认证中心