

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307769257

发证日期: 2022年03月21日

有效期至: 2031年11月09日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
Ex9M6; 详见参数附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307769257

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9M6

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380/400/415V, AC440V, AC500V, AC630V, AC660/690V;

In: 800A, 1000A, 1250A, 1600A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 见下表;

Icu: 见下表;

Icw: 见下表;

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助报警触头: AX-21, AL-21(CQC 证书编号: CQC2019010304169161)

3NO3NC;

Ith: 2.5A;

AC-15: Ue/Ie: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器: AC220V 50Hz, AC380V 50Hz;

欠压脱扣器: AC220V 50H, AC380V 50Hz;

闭合电磁铁(MOD 型): Us AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307769257

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

In (A)	Ue(V)	Ics(kA)			Icu(kA)			Icw/s
		N	Q	H	N	Q	H	
800A, 1000A, 1250A, 1600A	AC380/400/ 415V	50	70	70	50	70	100	15kA/1s(800- 1250A) 20kA/1s(1600A)
	AC440V	40	50	50	50	65	65	
	AC500V	30	40	40	40	50	58 (800-1250A) 50 (1600A)	
	AC630V (800- 1250A)	/	/	40	/	/	58	
	AC660/690V	30	30	40 (800- 1250A) 30 (1600A)	30	30	55 (800-1250A) 30 (1600A)	

型号的解释:

Ex9M 6 □
① ② ③

- ①Ex9M: 塑料外壳式断路器系列代号
②6: 壳架等级电流 1600A
③分断能力特征代号: N、Q、H



中国质量认证中心