



Ref. Certif. No.

CN23824

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

Product  
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.  
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.  
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.  
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai

*Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page*

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

see the appendix

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Noark

Model / Type Ref.  
Ref. De type

Ex9C225, Ex9C265, Ex9C300, Ex9CR225, Ex9CR265, Ex9CR300

Additional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2000+Amendment 1:2002+Amendment 2:2005

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2011CQC-037421

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2012-07-03

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05  
China Quality Certification Centre  
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666  
Fax: +86-10-83886282

website  
www.cqc.com.cn

CB 0017323

Ex9C225, Ex9C265, Ex9C300, Ex9CR225, Ex9CR265, Ex9CR300

Ith: Ex9C225, Ex9CR225: 275A; Ex9C265, Ex9CR265: 330A;

Ex9C300, Ex9CR300: 330A;

Ex9C225, Ex9CR225:

AC-3: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 225A/225A/225A/68A,

AC-4: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 96A/96A/85A/42A,

AC-1: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 275A;

Ex9C265, Ex9CR265:

AC-3: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 265A/265A/265A/95A,

AC-4: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 117A/117A/105A/57A,

AC-1: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 330A;

Ex9C300, Ex9CR300:

AC-3: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 300A/300A/280A/95A,

AC-4: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 125A/125A/115A/57A,

AC-1: Ue: AC230V/400V/690V/1000V, Ie: 330A;

Us: AC/DC 24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V,

240V, 380V, 400V, 415V AC(50Hz/60Hz)/DC;3P;

auxiliary circuits(AX4422, AX4413, AX4431)

AC-15: Ue:24V/230V/400V/690V, Ie:6A/3.13A/1.8A/1.04A,

DC-13: Ue:125V/250V, Ie:0.55A/0.27A

2012-07-03