



Ref. Certif. No.

CN18317-A1/M2

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

Product
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

NOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.
Block V-7A-1,Songjiang Industrial Zone,Shanghai,P.R.China

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

NOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.
Block V-7A-1,Songjiang Industrial Zone,Shanghai,P.R.China

Name and address of the factory
Nome et adresse de l'usine

NOARK Electrics (Shanghai) Co.,Ltd.
Block V-7A-1,Songjiang Industrial Zone,Shanghai,P.R.China

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque plus d'une usinem, veuillez utiliser la 2^{me} page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Noark

Model / Type Ref.
Ref. De type

Ex9C80,Ex9C100;Ex9CR80,Ex9CR100;Ex9C80i,Ex9C100i;Ex

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{me} page)

The original CB certificate No. is CN18317-A1/M1,dated
2013-6-6. Please see page 13 in the test report for the reason
of modification.

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2000+Amendment 1:2002+Amendment
2:2005

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constire partie de ce Certificat

C009-CB2009CQC-020588-A1/M2

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2013-10-09

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9,No.188,Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282

website
www.cqc.com.cn

CB 0022642

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

CN18317-A1/M2

Ex9C80, Ex9C100, Ex9C80i, Ex9C100i, Ex9CR80, Ex9CR100, Ex9CR80i, Ex9CR100i
Ui: 1000V

Ith: 125A;

Ex9C80, Ex9C80i, Ex9CR80, Ex9CR80i:

AC-1: Ue/Ie: 660V/690V/125A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/240V/80A, 380V/400V/80A, 415V/80A, 660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/240V/80A, 380V/400V/80A, 415V/80A, 660V/690V/49A;

Ex9C100, Ex9C100i, Ex9CR100, Ex9CR100i:

AC-1: Ue/Ie: 660V/690V/125A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/240V/100A, 380V/400V/100A, 415V/100A, 660V/690V/49A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/240V/100A, 380V/400V/100A, 415V/100A, 660V/690V/49A;

Ex9C80, Ex9C100, Ex9CR80, Ex9CR100:

Us: AC 24V, 36V, 42V, 48V, 110V, 127V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V 50/60Hz;

Ex9C80i, Ex9C100i, Ex9CR80i, Ex9CR100i:

Us: DC12V, DC230V, DC400V, DC/AC24V, 48V, 110V, 220V, 380V 50/60Hz;

3P;

IP20

Auxiliary Circuits (body contact):

Ith: 10A

Ue/Ie: AC-15: 380V/400V/415V/1,9A, DC-13: 220V/250V/0,31A;

1NO1NC

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2013-10-09

Signature: _____



Wang Kejiao