

IEC**IECEE
CB
SCHEME**

Ref. Certif. No.

CN29425

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CBI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

Thermal Overload Relay

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurNOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, P.R. ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantNOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, P.R. ChinaName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd
Block V-7A-1, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, P.R. ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principalesU_i: AC690V; U_e: AC690V; I_e: 2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-13A, 12-18A, 16-24A, 23-32A, 30-38A; Trip Class: 10A, 3P; Auxiliary Contact: U_e/I_e: AC-15: AC220V/1.64A, 380V/0.95A, DC-13: DC220V/0.13A; I_{th}: 5A; INCINOTrademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Noark

Model / Type Ref.
Ref. De type

Ex9R38M

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2009(3rd edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2013CQC-056269

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2014-02-12

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0024529**