

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020960304000232

上海诺雅克电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。


上海诺雅克电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海诺雅克电气有限公司  
生产者地址：上海市市辖区松江区思贤路3857号  
依据的强制性产品认证规则：低压元器件  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：Ex9CNR80\*\*，Ex9CNR95\*\*，Ex9CNR80\*\*，Ex9CNR95\*\*，详见参数附件  
依据的标准：GB/T14048.4-2010  
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：李然  
电话：021-37791111  
电子邮箱：li.ran@noark.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-08-14

自我声明地点：上海

生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960304000232

产品系列、型号、规格(附件):

Ex9CN80\*\*, Ex9CN95\*\*,  
Ex9CNR80\*\*, Ex9CNR95\*\*,  
Ith: 95A;

Ui: 690V;

Ex9CN80\*\*, Ex9CNR80\*\*:

Ue: AC230(220)V/400(380)V/690(660)V;

Ie: AC-1: 95A/95A/95A;

AC-3: 80A/80A/49A;

AC-4: 37A/37A/17.3A;

Ex9CN95\*\*, Ex9CNR95\*\*N:

Ue: AC230(220)V/400(380)V/690(660)V;

Ie: AC-1: 95A/95A/95A;

AC-3: 95A/95A/49A;

AC-4: 44A/44A/21.3A;

Us: AC: 24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V, 480V, 660V, 50Hz;

DC: 24V, 110V, 220V;

IP10

3P, 4P;

配用的辅助触头(本体)

AC-15: Ie: 0.95A Ue: AC 380V/400V;

DC-13 Ie: 0.15A Ue: DC 220V/250V;

Ith: 10A

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-14

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960304000232

产品系列、型号、规格(附件):

## 型号的解释:

Ex9CN □ □ □ □

- 触头种类和数量,用数字表示:  
(可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
- 10表示三常开主触头,一常开辅助触头
- 01表示三常开主触头,一常闭辅助触头
- 11表示三常开主触头,一常开一常闭辅助触头
- 40表示四常开主触头(除18A以外)
- 22表示两常开两常闭主触头(除18A以外,另外可逆接触器无此触头种类)
- 缺省:交流操作;D:直流操作(可逆接触器无该操作种类)
- 基本规格代号,用400(380)V、AC-3额定工作电流数值表示
- 缺省:常规型;R:可逆型
- OEM专供系列代号

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-14

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。