

# 强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2020980307001156

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司  
生产者地址: 上海市市辖区松江区思贤路3857号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 空气断路器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.2-2008  
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司  
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-03  
自我声明地点: 上海

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001156

产品系列、型号、规格:

Ex9A32-Q、Ex9A32-R、Ex9A32-H Ue: AC380V/400V/415V、AC660V/690V In: 1600A、2000A、2500A、2900A、3200A  
Ue= AC380V/400V/415V 时 Q型: Icu: 65kA; Ics: 65kA; Icw: 50kA/1s; R型  
: Icu: 85kA; Ics: 85kA; Icw: 65kA/1s; H型: Icu: 100kA; Ics: 100kA; Icw: 85kA/1s; Ue= AC660V/690V 时 Q型  
: Icu: 50kA; Ics: 50kA; Icw: 35kA/1s R型: Icu: 65kA; Ics: 65kA; Icw: 40kA/1s H型  
: Icu: 75kA; Ics: 75kA; Icw: 50kA/1s 使用类别: B类 3P、4P 辅助触头(本体): Ue/Ie: AC-15: AC415V/240V/2A  
Ue/Ie: DC-13: DC220V/110V/0.3A

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-03  
自我声明地点: 上海  
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。