

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307001157



上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产者地址:	上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	空气断路器
产品系列、型号、规格:	Ex9A40-Q, Ex9A40-R, Ex9A40-H, Ex9A40-H11; 详见参数附件
依据的标准:	GB 14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人:	李然
电话:	021-37791111
电子邮箱:	li.ran@noark.cn
指定签字人:	

自我声明时间: 2020-08-03

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. onca. cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307001157



产品系列、型号、规格(附件):

型号: Ex9A40-Q, Ex9A40-R, Ex9A40-H, Ex9A40-H11;  
额定绝缘电压(Ui): Q/R/H: 1000V, H11: 1140V;  
额定工作电压(Ue): AC380/400/415V, AC660/690V, AC1000/1140V;  
额定电流(In): 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
Ue: 380V/400V/415V: Q/R/H Icu:65/85/100kA, Ics:65/85/100kA, Icw:50/65/85kA/1s;  
Ue: 660V/690V: Q/R/H Icu:50/65/75kA, Ics: 50/65/75kA, Icw:35/40/50kA/1s;  
Ue: 1000/1140V: H11 Icu:50kA, Ics:50kA, Icw:50kA/1s;  
使用类别: B;  
极数: 3P, 4P;  
配用的辅助触头4NO4NC, 6NO6NC:  
Ith: 5A;  
AC-15: Ue/Ie: AC240V/ AC415V /2A;  
DC-13: Ue/Ie: DC110V/ DC220V/ 0.3A;  
符合附录N的电子附件:  
分励脱扣器:SHT; Us: AC240V, AC400/415V, DC220V, DC110V;  
欠压脱扣器:UVT; Us: AC240V, AC400/415V;  
闭合电磁铁:XF; Us: AC240V, AC400/415V, DC220V, DC110V

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-03  
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx. cnca. cn) 或扫描右上角二维码查询。