

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001160

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产者地址:	上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	空气断路器
产品系列、型号、规格:	Ex9A40-Q, Ex9A40-R, Ex9A40-H, Ex9A40-V; 参数见附件
依据的标准:	GB/T14048.2-2008
生产企业名称:	上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址:	上海市松江区思贤路3857号

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-04
自我声明地点: 上海
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001160

产品系列、型号、规格(附件):

Ex9A40-Q, Ex9A40-R, Ex9A40-H, Ex9A40-V
 Uimp: 12kV;
 Ui: 1000V;
 Ue: AC220/380/400/415/440V, AC525/660/690V;
 In: 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;
 过电流脱扣器类型: 电子式;
 Ics, Icu 和 Icw 见下表

Ue	分断能力	Ics	Icu	Icw(1s)	Icw(3s)
AC220/380/400/415/440V	Q	65	65	65	/
	R	85	85	85	75
	H	100	100	100	
	V	100	120	100	
AC525/660/690V	Q	65	65	65	/
	R	85	85	85	75
	H	85	85	85	
	V	85	85	85	

适用频率: 50/60Hz;

适用隔离

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC

Ith: 6A

AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC415V/0.75A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

欠压脱扣器: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

分励脱扣器: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;

型号的解释:

⊙Ex ⊙Q ⊙Δ ⊙40 - ⊙Q/R/H/V

- ⊙企业特征代号
- ⊙企业设计序号
- ⊙空气断路器代号
- ⊙额定壳架电流, 40 表示 4000A
- ⊙分断能力标识

联系人:

李然

电话:

021-37791111

电子邮箱:

li.ran@noark.cn

指定签字人:

自我声明时间:

2020-08-04

自我声明地点:

上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。