

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000857

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产者地址: 上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 空气断路器
产品系列、型号、规格: Ex9A75, Ex9A75-P; 详见参数附件
依据的标准: GB/T14048.2-2008
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-16
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307000857



产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书CQC2015010307778959转换, 以下内容同原证书附件):

Ex9A75, Ex9A75-P
 Ui: 1000V;
 Uimp: 12kV;
 Ue: AC220/380/400/415/440V, AC525/660/690V;
 In: 4000A, 5000A, 6300A, 7500A;
 过电流脱扣器类型: 电子式;
 Ics, Icu 和 Icw 见下表:

Ue	In	型号	Ics (kA)	Icu (kA)	Icw (kA) /1s	Icw (kA) /3s
AC220/380/400V/415V/4 40V	4000A, 5000A, 6300A, 7500A	Ex9A75	135	135	135	100
AC525/660/690V	4000A, 5000A, 6300A, 7500A	Ex9A75	100	100	100	100
AC220/380/400V/415V/4 40V	4000A, 5000A, 6300A	Ex9A75-P	135	150	135	100
AC220/380/400V/415V/4 40V	7500A	Ex9A75-P	150	150	135	100
AC525/660/690V	4000A, 5000A, 6300A, 7500A	Ex9A75-P	100	100	100	100

使用类别: B 类;
 适用频率: 50/60Hz;
 适用于隔离;
 极数: 3P, 4P;
 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC Ith: 6A
 AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC415V/0.75A;
 DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A
 符合附录 N 带电子电路的附件:
 闭合线圈: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;
 欠压脱扣器: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;
 分励脱扣器: Us: AC48V/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V, AC380~440V;
 过电流脱扣器: Us: AC220-230V, AC380-415V, DC110V, DC220V

联系人: 李然
 电话: 021-37791111
 电子邮箱: li.ran@noark.cn
 指定签字人: 

自我声明时间: 2020-07-16
 自我声明地点: 上海
 生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。