

强制性认证产品符合性自我声明




自我声明编号: 2020980302000282

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产者地址: 上海市市辖区松江区思贤路3857号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称: 隔离开关
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T14048.3-2017
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-04
自我声明地点: 上海

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980302000282



产品系列、型号、规格:

Ex9ASD04, Ex9ASD06, Ex9ASD08, Ex9ASD10, Ex9ASD12, Ex9ASD16; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; I_{th} : 400A (Ex9ASD04)、630A (Ex9ASD06)、800A (Ex9ASD08)、1000A (Ex9ASD10)、1250A (Ex9ASD12)、1600A (Ex9ASD16); U_e : AC380/400/415V, AC660/690V; I_e : 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A; I_{cw} : 42kA/1s; I_{cm} 峰值: 88kA; 使用类别: AC-22A, AC-23A; 极数: 3P, 4P; IP20; 配用的辅助触头(本体): 4NO4NC; 6NO6NC; I_{th} : 6A; AC-15: U_e/I_e : AC415V/2A, AC240V/2A, DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.25A, DC110V/0.25A

联系人: 李然
电话: 021-37791111
电子邮箱: li.ran@noark.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-04
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。