

# 强制性认证产品符合性自我声明





自我声明编号：2020970301001906

上海诺雅克电气有限公司（生产者） 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海诺雅克电气有限公司  
生产者地址：上海市市辖区松江区思贤路3857号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备  
产品名称：智能型低压成套开关设备  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T7251.12-2013; GB/T7251.8-2005  
生产企业名称：浙江正泰智能电气有限公司  
生产企业地址：浙江省温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人：李然  
电话：021-37791111  
电子邮箱：li.ran@noark.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-03-11  
自我声明地点：上海  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301001906

产品系列、型号、规格:

InModule 主母线:  $I_n=4000A\sim 1600A$ ;  $I_{cw}=80kA$ ; 馈电柜配电母线:  $I_{nc}=2600A\sim 630A$ ;  $I_{cw}=65kA$ ; 控制柜配电母线:  $I_{nc}=1400A\sim 400A$ ,  $I_{cw}=50kA$ ;  $U_e=400V$ ,  $U_i=1000V$ (进线柜、馈电柜)/ $800V$ (控制柜);  $50Hz$ ;  $IP41$

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-03-11  
自我声明地点: 上海  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。