

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970301001908

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司  
生产者地址: 上海市市辖区松江区思贤路3857号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备  
产品名称: 低压成套开关设备  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T7251.12-2013  
生产企业名称: 浙江正泰智能电气有限公司  
生产企业地址: 浙江省温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-03-11  
自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970301001908

产品系列、型号、规格:

InModule 主母线: InA=6300A~4000A; Icw=100kA; 馈电柜配电母线: Inc= 3500A~1600A; Icw: 80kA; 控制柜1配电母线: Inc=1400A~630A; Icw=65kA; 控制柜2配电母线: Inc=1400A~630A; Icw=65kA; Ue=400V, Ui=1000V(进线柜、馈电柜)/800V(控制柜1、控制柜2); 50Hz; IP40

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-03-11

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。