

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2021980302000066

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 上海诺雅克电气有限公司  
生产者地址: 上海市松江区思贤路3857号  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 隔离开关  
产品系列、型号、规格: Ex9ASD-2500DC, 见附件  
依据的标准: GB/T 14048.3-2017  
生产企业名称: 上海诺雅克电气有限公司  
生产企业地址: 上海市松江区思贤路3857号

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-04-13  
自我声明地点: 上海  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2021980302000066


产品系列、型号、规格(附件):

Ex9ASD-2500DC  
Ui: 1600V;Uimp:12kV; lth=le;  
Ue:DC750V(3P 外形), DC1000V(4P 外形),DC1500V(4P 外形);  
Ie: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,2000A,2500A;  
Icw:45kA/1s;  
Icm(峰值): DC750V :80kA, DC1000V :52.5kA, DC1500V :45kA;  
使用类别:DC-22A,DC-23A,DC-PV2;  
外壳防护等级:IP30 (操作面);  
配用的辅助触头(1NO1NC~12NO12NC):Ui:500V;Uimp:6kV;lth:6A;  
AC-15:Ue/Ie:AC415/240V/2A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.8A, DC220V/0.3A.


直流接线方式:




A型接线方式  
A connected type



B型接线方式  
B connected type



C型接线方式  
C connected type



D型接线方式  
D connected type

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2021-04-13  
自我声明地点: 上海  
生产者签章: