

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307147574

发证日期: 2022年03月30日

有效期至: 2032年03月29日

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 空气断路器
Ex9A25-Q, Ex9A25-R, Ex9A25-H, Ex9A25-HU; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307147574

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9A25-Q, Ex9A25-R, Ex9A25-H, Ex9A25-HU

Uimp: 12kV;

Ui: 1500V;

Ue: AC220/380/400/415/440V, AC525/660/690V, AC800V,
AC1000/1150V(AC1150V 不在 CCC 认证目录内);

In: 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics, Icu 和 Icw 见下表:

Ue	分断能力等级	Ics(kA)	Icu(kA)	Icw(kA 1s)	Icw(kA 3s)
AC220/380/400/ 415/440V	Q	65	65	65	50
	R	85	85	85	50
	H	85	100	85	50
AC525/660/690V	Q	65	65	65	50
	R	65	65	65	50
	H	65	65	65	50
AC800V	HU	65	65	65	/
AC1000/1150V	HU	55	55	55	/

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: (AX-21 CQC 证书编号:CQC2019010304169161)

1NO1NC~12NO12NC (可选)

Ith: 5A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307147574

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15: U_e/I_e : AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.25A, DC220V/0.25A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器:

U_s : AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V,
AC380~440V 50/60Hz;

分励脱扣器:

U_s : AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V,
AC380~440V 50/60Hz;

闭合线圈:

U_s : AC/DC24~30V, AC48/DC48~60V, AC/DC100~130V, AC/DC200~250V,
AC380~440V 50/60Hz;

注: 高于 AC1140V 以上的产品不在 CCC 认证目录之内。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2019010307147574

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

Ex9A25-Q

Ex9A：空气断路器

25：壳架等级电流：25 表示 2500A

Q：分断能力代号（Q/R/H/HU）



中国质量认证中心